DIGITAL COPY

ZERTIFIKAT NUMMER: TK45776

TÜV geprüftes Rechenzentrum

PFALZKOM GmbH

Wredestraße 35 I 67059 Ludwigshafen I Germany

Geltungsbereich: Datacenter Rhein Neckar II (DCRN II) am Standort In der Schlicht 4, 67112 Mutterstadt

Verfügbarkeitsklasse: 3

Geltungsbereich: Serverraum 1, Datacenter Rhein Neckar II Standort Mutterstadt.

Verfügbarkeitsklasse 3

Geltungsbereich: Serverraum 2, Datacenter Rhein Neckar II Standort Mutterstadt.

Verfügbarkeitsklasse 4

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass ein Managementsystem unterhalten wird, das Konformität nach den folgenden Regelwerken aufweist:

DIN EN 50600-1:	Allgemeine Konzepte
DIN EN 50600-2-1:	Gebäudekonstruktion
DIN EN 50600-2-2:	Stromversorgung
DIN EN 50600-2-3:	Regelung der Umgebungsbedingungen
DIN EN 50600-2-4:	Infrastruktur der Telekommunikationsverkabelung
DIN EN 50660-2-5:	Sicherungssysteme
DIN EN 50660-3-1:	Informationen für das Management und den Betrieb
DIN EN 50600-4-1:	Überblick über und allgemeine Anforderungen an Leistungskennzahlen

Prüf-/ Auditbericht:	TR45776
Prüf-/ Auditgrundlage:	TEK0900SY
Laufzeit:	**01.08.2023 – 20.07.2024**

Sulzbach/Saar, den 01.08.2023

Zertifizierungsstelle
TÜV Saarland I Am TÜV 1 I 66280 Sulzbach/Saar